

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca de Conformidad

No. 01665

El CIDET certifica que el producto:
CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
AISLADORES DE PORCELANA	SUSPENSIÓN	ANSI 52.1, ANSI 52.3, ANSI 52.4 Y ANSI 52.5

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por:
Manufactured by:

FUJIAN HOSHING PROPER ELECTRICAL PORCELAIN CO., LTD.,
planta de FUJIAN, CHINA y comercializado por EMINCCO S.A.S.

Terminal Terrestre de Carga km 3,5 Via Siberia
Bogotá - Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

Especificación técnica ENDESA E-MT-011 Rev. 2.0 / 2008,
NTC 1170/1996 y ANSI/NEMA C29.2/1992

Fecha de Certificación: 01 / 04 / 2005

Última Actualización: 19 / 08 / 2014

Fecha de Vencimiento: 01 / 08 / 2017

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento: 19 / 07 / 2015 y 19 / 07 / 2016



Carlos Ariel Naranjo Valencia

Director Ejecutivo
Executive Director



Acreditado ISO/IEC Guide 65:1996
09-CPR-004

CIDET realiza la verificación y el seguimiento de las características con las cuales se emitió la certificación, las novedades y vigencia del presente certificado pueden consultarse en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and monitoring of the specific features by which the certification was issued, news and validity of this certificate can be consulted on the webpage www.cidet.org.co

Bogotá: Avenida Carrera 45 No. 108-27 (Autopista Norte).Ed. Paralelo 108, Torre 2, Of. 603 Medellín: Carrera 46 No. 56 - 11 Piso 13
Colombia



ACREDITADO ISO/IEC
Guide 65:1996 09-CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01665

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 01 / 04 / 2005

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 19 / 08 / 2014

FECHA DE VENCIMIENTO: 01 / 08 / 2017

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
AISLADORES DE PORCELANA
FABRICADOS POR FUJIAN HOSHING PROSPER ELECTRICAL
PORCELAIN CO., LTD., PLANTA DE FUJIAN, CHINA Y
COMERCIALIZADOS POR EMINCCO S.A.S., UBICADA EN LA TERMINAL
TERRESTRE DE CARGA KM 3,5 VIA SIBERIA BOGOTÁ – COLOMBIA

Tipo	Suspensión			
Referencia	ANSI 52-1, 52-3, 52-5 y 52-4			
Clase ANSI	52-1	52-3	52-5	52-4
Material aislante	Porcelana			
Material metálico	Acero			
Diámetro máximo (mm)	165	255	255	254
Altura (mm)	140	146	146	146
Distancia de fuga (mm)	178	292	279	292
Resistencia mecánica/eléctrica combinada (kN)	44	67	111	67
Resistencia al impacto (N-m)	5.0	6.0	7.0	6.0
Voltaje flameo a baja frecuencia en seco / húmedo (kV)	60 / 30	80 / 50	80 / 50	80 / 50
Voltaje de flameo al impulso (Pos/neg) (kVpico)	100/100	125/130	125/130	125/130
Voltaje de perforación (kV)	80	110	110	110
Máximo voltaje de radio interferencia (µV)	50			
Color	Café o gris			
Referencial	Especificación técnica ENDESA E-MT-011 Rev. 2.0 / 2008 y NTC 1170/1996 y ANSI/NEMA C29.2 - 1992			

Atentamente

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo

DUVÁN CG.