

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO*PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Modelo de Certificación
Certification Modality
Marca de conformidad
Esquema 5

No. 01742

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico - CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES DE COBRE SUAVE FLEXIBLES CON AISLAMIENTO Y CHAQUETA EN PVC 60°C, 600 V, ST	CALIBRES 18 AWG AL 2 AWG

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and identification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I.

Calle 20 68B - 71, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE

Fecha de Certificación: 24 / 06 / 2005

Última actualización: 16 / 06 / 2015

Fecha de Vencimiento: 15 / 06 / 2018

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento: 16 / 06 / 2016 y 16 / 06 / 2017



Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Director



CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 **Tel:** (+574) 444 12 11 **Fax:** (+574) 444 0460





ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01742

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 06 / 2005

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 06 / 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 / 06 / 2018

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
FABRICADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I.,
UBICADA EN LA CALLE 20 68B - 71, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo	Cables de cobre suave flexibles con aislamiento y chaqueta en PVC 60°C, 600 V, ST
Referencia	Calibres 18 AWG al 2 AWG
Designación	ST
Temperatura de operación	60 °C
Calibres conductores individuales	18 AWG - 2 AWG
Construcción	Hasta cinco (5) conductores aislados en PVC, disposición cableados y protegidos con chaqueta común de PVC 60 °C
Conductores	Conductor de cobre suave Cableado flexible (Bunchado) en alambres calibres 28 AWG
Aislamiento	PVC 60 °C
Cubierta (Chaqueta)	PVC 60 °C no resistente al aceite
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE

Atentamente,

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo

SEBASTIÁN F