

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO*PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE*

Modelo de Certificación

Certification Modality

Marca de conformidad

Esquema 5

No. 04540

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	CABLES DE ALUMINIO (AAC, AAAC, ACSR) SEMIAISLADOS CON XLPE PARA 15 KV A 35 KV	CALIBRES 6 AWG AL 592 kcmil

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo,
que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

*The characteristics and indentification of this product are described in the attached document,
which is an integral part of this CERTIFICATE*

Fabricado por
Manufactured by:

PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I.

Calle 20 68B - 71, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of


RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE

Fecha de Certificación: 12 / 04 / 2012

Última actualización: 16 / 06 / 2015

Fecha de Vencimiento: 15 / 06 / 2018

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento: 16 / 05 / 2016 y 16 / 05 / 2017

**Carlos Ariel Naranjo Valencia**

Director Ejecutivo
Executive Director



ANSI Accredited Program
PRODUCT CERTIFICATION
ID # 0829

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

*CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.*

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 **Tel:** (+574) 444 12 11 **Fax:** (+574) 444 0460

ACREDITADO ISO/IEC
17065:2012 09-CPR-004



ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 04540

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 12 / 04 / 2012


ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 16 / 06 / 2015

FECHA DE VENCIMIENTO: 15 / 06 / 2018

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS
FABRICADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I.,
UBICADA EN LA CALLE 20 68B - 71, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo	Cables de aluminio (AAC, AAAC, ACSR) semiaislados con XLPE para 15 kV a 35 kV
Referencia	Calibres desde 6 AWG al 592 kcmil
Voltaje (kV)	15 - 25 - 35
Cubierta	Capa semiconductora y cubierta en XLPE
Temperatura de operación	90°C
Conductor	AAC, AAAC, ACSR
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE

Atentamente,


Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo

SEBASTIÁN F