



CIDET

CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO



ACREDITADO ISO/IEC Guide 65:1996
09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Modelo de Certificación

Tipo Marca de Conformidad

De acuerdo con el Reglamento Técnico
Instalaciones Eléctricas RETIE

El CIDET certifica que el producto:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
CONDUCTORES ELÉCTRICOS	ALUMINIO CON NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO ACSR/GA O ALUMINIZADO ACSR/AW	CALIBRES 6 AWG AL 2312 kcmil

Fabricado por la empresa **PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I.**, planta de **BARRANQUILLA**, comercializado por **PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I.**, ubicada en la calle 20 68B-71, Bogotá, Colombia; ha sido evaluado por el CIDET y se verificó que está fabricado y probado CONFORME con la RESOLUCIÓN 18 1294 de 2008 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE.

Esta Certificación está sujeta a que el producto cumpla permanentemente las condiciones con las cuales fue evaluado respecto a las normas descritas, para lo cual el CIDET le hace la verificación y el seguimiento respectivos y publica las novedades y vigencia del presente CERTIFICADO en la página www.cidet.org.co.

Todas las características e identificación de este producto se describen en un documento anexo que contiene una página y hace parte integral del presente CERTIFICADO, el cual puede ser consultado por los usuarios ante el CIDET

Certificado Nro. 01648

Fecha de Certificación: 09 DE MARZO DE 2005
Fecha de 3ª Actualización: 23 DE ABRIL DE 2012

César Alberto Tobón Giraldo
DIRECTOR EJECUTIVO



DESARROLLO • TECNOLOGÍA • INVESTIGACIÓN • INNOVACIÓN
Al servicio del Sector Eléctrico

Bogotá - Medellín | COLOMBIA



**CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO**

Organismo Certificador de Conformidad de Productos



ACREDITADO ISO/IEC
Guide 65:1996 09-CPR-004

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO Nro. 01648

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 09 DE MARZO DE 2005

FECHA DE 3ª ACTUALIZACIÓN: 23 DE ABRIL DE 2012

**ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE
CONDUCTORES ELÉCTRICOS**

**FABRICADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A. C.I., PLANTA DE
BARRANQUILLA, COMERCIALIZADOS POR PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES
S.A. C.I., UBICADA EN LA CALLE 20 68B-71, BOGOTÁ, COLOMBIA**

Tipo	ALUMINIO CON NÚCLEO DE ACERO GALVANIZADO ACSR/GA O ALUMINIZADO ACSR/AW	
Referencia	CALIBRES 6 AWG AL 2312 kcmil	
Designación	ACSR/GA	ACSR/AW
Conductor	Conductores de aluminio 1350, cableado concéntrico, reforzados con núcleo de acero	
Aplicación	Conductores desnudos para redes aéreas de distribución o transmisión de energía eléctrica o como neutro mensajero en cables múltiplex para distribución de energía eléctrica de baja tensión (600 V)	
Referencial	RESOLUCIÓN 18 1294 de 2008 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE	

Atentamente,

CÉSAR ALBERTO TOBÓN GIRALDO
Director Ejecutivo

HERNAN